



### Berührungslose Spannungsprüfung

Der WAGO Testboy 206-804 ist in der Lage, mit dem in der Spitze integrierten Schaltkreis spannungsführende Leitungen aufzuspüren. Wird eine Wechselspannung > 12 Volt AC erkannt, leuchtet die weiße Kappe rot und ein Warnton erklingt. Ein Stromfluss ist nicht erforderlich!

Der Spannungsprüfer signalisiert Folgendes:

Spannungsführende Leiter

Kabelbrüche

Durchgebrannte Sicherungen (in Patronen oder Halterungen)

Fehler in Schaltern

Defekte Lampen in Lichterketten

### Werkstoffdaten

Brandlast	0 MJ
Gewicht	60,8 g

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	14 (Werkzeuge)
eCl@ss 10.0	27-20-03-08
eCl@ss 9.0	27-20-03-08
ETIM 8.0	EC000494
ETIM 7.0	EC000494
VPE (UVPE)	6 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4017332612395
Zolltarifnummer	90303370000

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

## Downloads

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 206-804

## Dokumentation

### Ausschreibungstext

206-804	19.02.2019	xml 2.52 KB	
206-804	19.09.2017	doc 23.50 KB	

## Handhabungshinweise



Ein Instrument zum sicheren Feststellen von Wechselspannungen in Kabeln, Wandsteckdosen, Sicherungen, Schaltern, Anschlussdosen etc.

Der Spannungsprüfer signalisiert Folgendes:

- Spannungsführende Leiter
- Kabelbrüche
- Durchgebrannte Sicherungen (in Patronen oder Halterungen)
- Fehler in Schaltern
- Defekte Lampen in Lichterketten